

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-МУ.ПБ41.В.00029
(номер сертификата соответствия)

ТР 0626332
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ "MITHRIL SAFERAY SDN BHD". Адрес: Lot 5930, Kawasan Perusahaan Kamunting, Malaysia
(наименование и место-нахождение заявителя) (Малазия). Телефон 605 - 8911128.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "MITHRIL SAFERAY SDN BHD". Адрес: Lot 5930, Kawasan Perusahaan Kamunting, Malaysia
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) (Малазия). Телефон 605 - 8911128.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции ООО "СП ДЕБЮТ". 121099, г. Москва, 1-й Смоленский пер., дом 7, оф 310 тел. , (499)248-10-29, (499)248-46-10. ОГРН: 1025005334023.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ41 выдан 23.04.2009г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Декоративные изделия из полиуретана: карнизы, молдинги, угловые элементы, бордюры, обрамление для окон и дверных проемов, пилястры, колонны, статуи, порталы, вазы, пьедесталы, панно в т.ч. окрашенные. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
22 4799

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Горючесть - Г4(сильногорючие), Воспламеняемость - В3(легковоспламеняемые), Дымообразование - Д3(высокая дымообразующая способность), Токсичность - Т3(особоопасные)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3925 90 800 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. протокол испытаний № 21СР/С-09 от 19.05.2009г. ИЛ АНО "НОРМАТЕСТ", рег. № ССПБ.RU.ПБ103 от 23.04.2009г.
2. Акт о результатах состояния производства № 029-ао от 29.04.2009г. ОС ООО "СП ДЕБЮТ", ССПБ.RU.ПБ41 от 23.04.2009г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.05.2009 по 18.05.2011



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Н.М. Грецкий

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

С.А. Галайчук